



LAPEM.

LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

Número: K3112-14-E/6610

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO EMPRESA

CHARDON TAIWAN CORPORATION

PLANTA UBICADA EN MIAO LI, TAIWÁN.

DIRECCIÓN: NO.37 MIN-CHIE ROAD, TUNG LO INDUSTRIAL PARK C.P.: 366

Con base a los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas prototipo, estipuladas en la Especificación CFE: 55000-99, Sistemas de Conectores Separables Aislados de Media Tensión, EDICIÓN AGOSTO 2011

No. de Informe de Pruebas: K3112-K-3327-14

Planos: N/A

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES:

SISTEMA DE CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION DE 25 KV, 200 AMP. CATALOGOS, 25-LE200, 25-LE200UWXYZ, 25-LFTI, 25-LFTIR, 25-LBI200, 25-LJ200F2, 25-LJ200F3, 25-LJ200F4, 25-LJ200F2SS, 25-LJ200F3SS, 25-LJ200F4SS, 25-LIC200, 25-GL200, 25-LRTP600, 25-ETP600, 25-RTW600, CH200BW, CH200BW-3ZD, CH200BW-3SS, 25-LIB130 M103SS, 25-LIB185 M103SS, MPJ2-XX-15/25, MPJ3-XXX-15/25, MPJ4-XXXX-15/25, MPJ5-XXXXX-15/25, MPJ6-XXXXXX-15/25, MPJ2-XX-15/25YZ, MPJ3-XXX-15/25YZ, MPJ4-XXXX-15/25YZ, MPJ5-XXXXX-15/25YZ, MPJ6-XXXXXX-15/25YZ, , 25-SOB200, 25-SOB200F2, 25-CGS600, 200BMC01, 200BMC02, 200BMC03, 200BMC04, 200BMC05, 200BMC06, 200BMC07, 200BMC08, 200BMC09, 200BMC10, 200CC01, 200CC02, 200CC03, 200CC04, 200CC05, 200CC06, 200CC07, 200CC08, 200CC09, 200CC10. NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYOS E INSERTO APARTARRAYO, MARCA CHARDON, FABRICADO EN TAIWAN

Esta Constancia de Aceptación es vigente a partir del lunes, 08 diciembre 2014.

Adalberto Cuituny Vázquez
Jefe Departamento de Control de Calidad

Alberto Alejandro Montoya Vargas
Subgerente de Gestión de Calidad

La emisión de este documento invalida cualquiera de fecha anterior.

Esta Constancia de Aceptación de Prototipo se mantendrá vigente mientras permanezcan las condiciones señaladas en el Informe de Pruebas de Prototipo y en el Procedimiento Técnico para la Aceptación de Bienes (clave PE-K3000-001) vigente

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: b6abf41f06ce4c62b9cbe8cdddae9f62.pdf
Secuencia: 364399

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora LAPEM

Firmante	Nombre:	ADALBERTO CUITUNY VAZQUEZ	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	00000000000100003124	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha:	2014-12-08 23:45:30	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	60 c7 48 f3 62 56 98 b4 69 24 e1 a1 75 a8 65 d3 df 36 b9 51 80 11 74 de 31 7c 30 91 27 bf de 5b bb 57 32 40 3c 5c 65 98 7f 55 77 74 b8 aa cd c7 9f 15 50 43 e6 bb 8e 50 66 c2 1a 37 6b 26 46 f7 84 ca c7 4d e3 d8 13 d1 20 6a 42 f5 5d b1 bd 08 44 0c c5 43 f7 96 73 19 ce df 6e 69 be b3 4a 79 4d 89 56 80 e0 c9 b0 cf 38 45 5d b4 50 e5 58 4d b7 f8 ce 68 ee 8b be 13 ce d6 8d 77 32 c9 02 8d			
OCSF	Fecha:	2014-12-08T23:45:30			
	Nombre del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Número de serie:	00000000000100003124			
TSP	Fecha:	2014-12-08 23:45:30			
	Nombre del respondedor:	Servicio Notary LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Secuencia:	1063135			
	Datos estampillados:	0DEE12C70DD9DBF30446B25015B2AD4B76C77846			

Firmante	Nombre:	ALBERTO ALEJANDRO MONTOYA VARGAS	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	00000000000100002412	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha:	2014-12-09 16:03:36	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	26 4c 11 59 a5 86 53 de a0 b8 17 e2 e8 97 9c 05 bf 2b f7 9a d8 68 13 38 7e 01 f8 69 4a 03 27 a9 60 86 2d 42 65 38 71 54 b2 09 a1 29 4d a3 2e 51 b4 da 0d a1 72 bc 19 80 f2 3f bb af e6 21 aa 00 47 64 c0 12 09 b3 8c d0 8e dc fa b6 66 17 38 42 44 42 80 29 cf de 97 23 c8 1e 1c e3 d4 19 8f af c0 cd 0c d0 fe 52 db e8 76 6b 75 91 b8 12 82 b5 1e e8 ec f4 e6 c2 cb 4c f9 7f aa da 02 67 b8 d1			
OCSF	Fecha:	2014-12-09T16:03:36			
	Nombre del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Número de serie:	00000000000100002412			
TSP	Fecha:	2014-12-09 16:03:36			
	Nombre del respondedor:	Servicio Notary LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Secuencia:	1063464			
	Datos estampillados:	EFC2B6E8A3462EC15C17A314BE3E17D7251289BE			